

Amendement

Raadsvergadering gemeente Nijkerk 30 oktober 2025

Dit amendement hoort bij het voorstel: Afwegingskader middenspanningsruimtes 2025-062

Volgnummer:

Status:

Onderwerp: Minimale afstand van MSR tot woningen, scholen en kinderdagverblijven

We stellen vast dat:

1. De raad is verzocht het afwegingskader middenspanningsruimtes vast te stellen,
2. Middenspanningsruimtes elektromagnetische velden veroorzaken,
3. Langdurig verblijf in de nabijheid van elektromagnetische velden een gezondheidsrisico vormt voor de bevolking, met name voor kinderen.

We hebben gedacht aan en houden er rekening mee dat:

1. De Gezondheidsraad, GGD en het RIVM adviseren een voorzorgsprincipe toe te passen door langdurig verblijf van kinderen in een elektromagnetisch veld groter dan 0,4 microtesla te vermijden,
2. Het voornoemde voorzorgsprincipe bereikt kan worden door een middenspanningsruimte bij voorkeur op 4 meter, maar ten minste op 2,5 meter afstand te plaatsen van woningen, scholen of kinderdagverblijven

Besluit:

1. Beslispunt 1 te wijzigen in:
Het afwegingskader als uitvoeringsdocument voor het plaatsen van middenspanningsruimtes vast te stellen, waarbij aan paragraaf 2.3.c – na de zin “Toch wordt bij de plaatsing gestreefd naar een zo groot mogelijke afstand tot gevoelige functies zoals woningen, scholen of kinderdagverblijven.” - de volgende zin wordt toegevoegd: “De afstand tussen deze objecten en een MSR zal bij voorkeur groter of gelijk zijn aan 4 meter, maar niet minder dan 2,5 meter.”

De fractie van De Lokale Partij

Tom van Valkenhoef